

ПМ 52240041000111819472



Номер электронного паспорта профилактического мероприятия, QR-код



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Нижегородской области
(Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области)

Тургенева ул., д. 1, г. Нижний Новгород, 603950, ОКПО 75681733 ОГРН 1055238026491, ИНН/КПП 5260147237/526001001,
телефон: (831)436-78-90 Факс: (831)436-78-73, E-mail: sanepid@zdsim.ru

Территориальный отдел
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Нижегородской области
в Канавинском, Московском, Сормовском районах
города Нижнего Новгорода и городского округа город Бор
603002, г. Нижний Новгород, ул. Луначарского, д.4,
E-mail: us970@zdsim.ru Телефон: (831) 246-79-72 Факс: (831) 246-79-73

ПРОТОКОЛ ОСМОТРА

603014, Нижегородская область, город
Нижний Новгород, ул. Левинка, д.9

(место составления)

От 28 августа 2024г. время 14.00

Главный специалист—эксперт ТО Горелова Ирина Николаевна
(должность, Ф.И.О. лица, составившего протокол).

Осмотр произведен на основании пункта 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 "Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля" **в присутствии** контролируемого лица (его представителя)/в отсутствие контролируемого лица (его представителя) с применением видеозаписи:

Смирновой Н. А. – директора ГБУ «СРЦН «Вера» Московского района города Нижнего Новгорода»

(Ф.И.О, должность контролируемого лица (представителя))

Произведен осмотр территории, здания, помещений, оборудования, устройств, предметов Государственного бюджетного учреждения «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Вера» Московского района города Нижнего Новгорода» (ГБУ «СРЦН «Вера» Московского района города Нижнего Новгорода»),

(наименование территорий, помещений (отсеков), производственных и иных объектов, продукции (товаров) и иных предметов)

находящихся по адресу:

603014, Нижегородская область, город Нижний Новгород, ул. Левинка, д.9

(указывается адрес нахождения территорий, помещений (отсеков), производственных и иных объектов, продукции (товаров) и иных)

предметов)

Сведения о контролируемом лице:

ГБУ «СРЦН «Вера» Московского района города
Нижегорода»

наименование

5259059674


ИНН

1025202834821

ОГРН

Контролируемому лицу (его представителю) разъяснены их права и обязанности, предусмотренные ст. 36, ч.2 ст.11 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", ст.51 Конституции РФ

Смирнова Н. А.



(ФИО, подпись)

Осмотр начат "28" августа 2024 г. в "10 ч. "00" мин.

Осмотр окончен "28" августа 2024 г. в "14 ч. "00" мин.

(Участвующим (присутствующим) при осмотре лицам объявлено о применении технических средств:

указываются сведения о технических средствах, используемых для проведения видеозаписи, фотосъемки, аудиозаписи.

дата, время и место, а также условия их проведения)

Осмотром установлено:

(указываются сведения об осмотренных территориях, помещениях (отсеках), производственных и иных объектах, продукции (товаров) и иных предметах, а также вид, количество и иные идентификационные признаки обследуемых объектов)

Территория ГБУ «СРЦН «Вера» Московского района города Нижегородского района Нижегородской области имеет ограждение по всему периметру. Выделены зоны: игровая, физкультурно-спортивная, хозяйственная. На территории расположены групповых площадок с тентовыми навесами. Здание кирпичное, 2-этажное. Детей фактически на 28.08.24 г. 14 чел. (3 дошкольника, 11 школьников в т.ч. 1 в приёмном отделении), по проекту 31 чел. Дошкольники постоянно находятся в приюте, дошкольные учреждения не посещают, школьники обучаются в школах №69,86. Сотрудников, работают 45 чел.

Состав помещений:

- для детей 3-6 лет: 1 спальня S 34,9 м², спальни оборудованы стационарными, кроватями,
- 2 игровые комнаты S 26,5 и 25,5 м² с с/у S 2,5 и 4 м² по (1 раковине, 1 унитаз, кабинет психолога S 10,4 м², организационно-методический кабинет S 9,7 м², раздевалка S 9,1 м², туалет S 9 м² (1 раковина, 1 унитаз), ванная S 2,83 м², с/у сотрудников S 2,8 м², помещение для мытья игрушек S 2,6 м²
- для детей школьного возраста: с/у «Д» S 14,6 м², (3 раковины, 2 унитаза, 21 ногомойка), с/у «М» S 15 м², (3 раковины, 2 унитаза, 1 ногомойка), 4 спальни S 16,3 м², 16 м², 11,1 м², 14 м², душевая 3 м², комната гигиены 2,6 м², кабинеты психолога 9,9 м², кабинет релаксации 13,6 м², библиотека 22,2 м², учебная комната 21,5 м² укомплектована учебной мебелью № 3 – 3 комплекта, № 4 – 3 комплекта, № 5 – 3 комплекта, воспитательская 10,4 м², кабинет соц. педагога, заведующей социально-реабилитационного отделения 8,1 м², санитарно-техническое оборудование.
- Состав и площади помещений общевоспитательного назначения: спортзал, совмещённый с актовым залом 67,9 м², тренажерная комната 5,6 м²,
- Состав и площади вспомогательных помещений: комната сторожа 6,8 м², сушилка 7,8 м², раздевалка 11,4 м², прихожие 6,2 и 2,7 м², вентиляционные 18,5; 8; 5,3; 9 м²,
- Состав и площади медицинских помещений: приёмное отделение (приёмная – 16,3 м²,

педикулёзная – 8,0 м², комната осмотра – 8,8 м², туалет 2,2 м², помещение для одевания чистого белья 11,4 м², массажный каб. – 7,7 м², ванная – 5,2 м², каб. врача – 9,4 м², моечная столовой посуды – 2,9 м², 3 изолятора (10 м², 10,8 м², 12,9 м²) с с/у, (2 м², 2,5 м², 2,4 м²), тамбур 3 м², 5,7 м², процедурный кабинет – 15,0 м²

Оборудование процедурного кабинета – 2 передвижных, 1 стационарный бактерицидные облучатели, 2 мед. шкафа, процедурный стол. Ростомер и весы установлены в приемном отделении.

Состав и площади административных помещений: кабинет завхоза 9,9 м², с/у М 3,5 м², с/у Ж 3,8 м², кабинет специалистов 14,9 м², кабинет директора 15,5 м², секретарская 16,4 м², зам. директора 9,2 м², хозяйственный склад 5,1 м², теплопункт 8,7 м², кабинет старшей м/с 11 м², щитовая 5,9 м², кабинет кастелянши 118, 5,9 м², заведующего СПП 11,8 м²,

Состав и площади столовой: обеденный зал – 29,3 м², посадочных мест – 30, в т.ч. 6 мест для дошкольников, умывальник – 6,3 м², заготовочный цех – 16,3 м², варочный цех – 31,7 м², моечная столовой посуды – 8,6 м², моечная кухонной посуды – 7,8 м², продуктовый склад – 17,8 м², раздевалка сотрудников пищеблока 6,5 м² с душевой 1,4 м² и туалетом 1,3 м², щитовая 4,2 м², все оборудование исправно, помещения в удовлетворительном состоянии.

Проведен ремонт прачечной.

Медосмотр пройден по графику, договор с ООО «МЦ «Миг», заключительный акт от 18.04.2024 г. представлен.

- Договор на дератизацию с ИП Фадеев М. В. №47 от 04.09.2023 г., акт от 06.09.2024г.

- ООО «Рантайм» №152 от 28.02.2024, акт обследования п/бл от 01.03.24.


ТБО ООО «Нижекология НН» №15/93/18 от 15.02.2024г.

При осмотре выявлены нарушения СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее СП 2.4.3648-20):

1. Не все открываемые в летний период окна на пищеблоке, оборудованы москитными сетками, что является нарушением п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20,
2. Отделка помещений актового зала, спальни №4 имеет дефекты и повреждения (облетает побелка, на стенах и потолке имеются следы протеканий, ржавые подтёки с чердака от ветхих труб системы отопления, что не допускает проводить влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20,
3. В спальне дошкольников имеются перегоревшие лампы, что является нарушением п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20.

Заявления и замечания, поступившие от участвующих лиц в ходе и по окончании осмотра: Не поступали

Контролируемое лицо
(его представитель)



Смирнова Н. А.
(инициалы и фамилия)

Участовавшие
(присутствовавшие) лица

(инициалы и фамилия)

главный специалист-эксперт ТО
в Канавинском, Московском, Сормовском
районах г.Н.Новгорода и г.о.г.Бор

(должность лица, составившего протокол)

(подпись)

И.Н. Горелова
(инициалы и фамилия)